美里町浄水場　水道水中の放射性物質　測定結果
(平成26年度)

※放射性セシウム基準値：10
※「不検出」とは、放射性物質の濃度が検出下限値未満の状態を表し、測定値横の() 内の値はその測定の検出下限値を示しています。

NO	採取年月日	放射能濃度(Bq/Kg)				測定機関
		I-131	Cs			
			Cs-134	Cs-137	計	
1	H26.4/7	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (1.2未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
2	H26.5/20	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (1.1未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
3	H26.6/17	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (1.3未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
4	H26.7/7	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.2未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
5	H26.8/19	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.2未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
6	H26.9/17	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.3未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
7	H26.10/8	不検出 (0.4未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (1.1未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
8	H26.11/11	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.2未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
9	H26.12/9	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.3未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
10	H27.1/6	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (1.1未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
11	H27.2/10	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.7未満)	不検出 (1.3未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				
12	H27.3/10	不検出 (0.5未満)	不検出 (0.6未満)	不検出 (0.5未満)	不検出 (1.1未満)	(財) 宮城県公衆衛生協会
		基準を満たしています。				

注1）上の表の「放射能濃度」欄のＩはヨウ素、Ｃｓはセシウムを表します。
注2）測定方法：ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法。