

美里町スポーツ施設等照明設備賃貸借業務 質問及び回答

番号	質問事項	回答事項
1	リース契約は所有権移転型リースを想定しておりますが、契約書の様式は弊社所定のリース契約書を使用して良いでしょうか。	仮契約後に契約を確定させるため、議会の議決を受ける必要があることから、1枚目は町所定の様式とします。条項等記載については、貴社指定の様式で構いません。
2	本事業費については債務負担行為を取得していますでしょうか。	契約の議会の際に、債務負担行為の追加を行う予定です。
3	企画提案要請書4ページ(2)応募者の役割(イ)施工役割について、施工役割の構成員については、1社ではなく複数社を構成員として共同事業体を構成することは可能でしょうか。	可能です。
4	企画提案要請書7ページ③企画提案参加表明書及び資格確認書類(キ)同種業務等の実績について、町内事業者においては地方公共団体が保有する公共施設の照明設備修繕等を同種の実績として扱うことは可能でしょうか。	(キ)同種業務等の実績については、応募者(共同事業体の場合は、代表者)のみの実績とします。
5	企画提案要請書8ページ10.提案書作成作成要領(3)作成要領②について、二酸化炭素の排出量の計算を行う際の電気事業者別排出係数は、環境省が令和6年8月29日に公表している東北電力株式会社の基礎排出係数『0.000477t-CO2/kWh』を用いることで宜しいでしょうか。	御見込のとおりです。
6	施設別一覧表4ページ5牛飼テニスコートNo1テニスコートの照度300(x1)と記載がありますが300(1x)の認識で宜しいでしょうか。	御見込のとおりです。

番号	質問事項	回答事項
7	次の施設・器具の設置場所について、明示をお願いいたします。 (1) 南郷体育館の「ステージ（上）器具5台」 (2) 下二郷コミュニティセンター「外灯（建物）器具4台」 (3) 下二郷コミュニティセンター「外灯（敷地）器具3台」 (4) 下二郷コミュニティセンター「屋外女子トイレ 器具1台」、「屋外男子トイレ 器具1台」、「屋外多目的トイレ 器具1台」	(1) ステージ上の屋根裏になります。 (2) 入口付近2台、建物東側下屋2台になります。 (3) 下二郷運動公園内3台ですが、1台がLED済みのため、今回の対象は2台となります。 (4) 下二郷コミュニティセンターの南にある下二郷運動公園内の別棟になります。
8	トレーニングセンターの「男子シャワー室 器具2台」、「女子シャワー室 器具2台」の色温度をお教えてください。	どちらも昼白色になります。
9	牛飼テニスコートの照明の高さをお教えてください。なお、不明な場合は、高さ6.3mで想定し、照度計算をしてもよろしいでしょうか。	14mになります。
10	農村環境改善センター「多目的トイレ 器具2台」のうち1台はミラー什器の付属品と見受けられます。更新については、改造後の製造者責任について責任の範囲の線引きが必要になると考えます。更新対象はどの部分となりますでしょうか。	町内で協議した結果、本対象箇所は対象外といたします。

※質問は受付順としております。